

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. КАЗАНИ

наименование территориального органа МЧС России

УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ

ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

наименование органа надзорной деятельности

420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Галиаскара Камала, 42А. тел/факс 293-85-73; 293-93-25.

электронный адрес: ogpnkazan@mail.ru

указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес

Заключение № 122/1
о соответствии объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. «10» июня 2015 г. по 12 ч. 00 мин. «10» июня 2015 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя

помещений Частного учреждения

дополнительного профессионального образования «Застава»

наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресам: 420036, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Побежимова, д. 55а

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной
безопасности для образовательной деятельности

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано: Частному учреждению дополнительного

полное наименование юридического лица

профессионального образования «Застава», ИНН 1661043894

(индивидуального предпринимателя), ИНН

Главный Государственный инспектор
г. Казани по пожарному надзору

должность, фамилия, инициалы начальника органа
надзорной деятельности

(подпись)

И.Я. Мустафин



ИНН: 1660025250

«18» июня 2015 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и ПР МЧС России по РТ
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, 1
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности по г. Казани (Авиастроительный район)
420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Челоскина, 51
тел/факс (843) 5716013

Акт № 122/1
по результатам рассмотрения заявления

«10» июня 2015 года

12 ч. 00 мин.

г. Казань

Государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору – главным специалистом ОНД по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Темирбулатовым Рустамом Равильевичем в период с 10 ч. 00 мин. «10» июня 2015г. по 12 ч. 00 мин. «10» июня 2015г. проведено обследование документов объекта защиты заинтересованного лица арендуемых помещений Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Застава», ИНН 1661043894 в административном здании расположенного по адресу: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Побежимова, д. 55а.

При обследовании совместно с директором ЧУД ПО «Застава» Зинуровым А. М. по результатам, которого установлено:

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание 3-х этажное 2-й степени огнестойкости (функционального назначения Ф 4.3), пристроено к жилому многоквартирному дому 2-й степени огнестойкости. Кровля плоская, покрыта битумной мастикой. В здании размещаются помещения, арендуемые ЧУД ПО «Застава» согласно договора аренды у физического лица гр. Толстых С. А. Общая арендуемая площадь (1,2 этажи) помещений ЧУД ПО «Застава» составляет 116 кв.м. и 114 кв. м. соответственно. Освещение электрическое, отопление центральное - водяное, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные. Противопожарные разрывы с соседними зданиями соответствуют нормам. Здание обеспечено наружным противопожарным водоснабжением. В здании не предусмотрен внутренний противопожарный водопровод. Система вентиляции естественная, прокладка электропроводов и кабелей соответствует требованиям нормативных документов по энергоэнергетике. Электросветильники соответствуют классу зоны по ПУЭ. Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го типа. ПКП АПС выведено в место с пребыванием людей и находятся в работоспособном состоянии. Здание обеспечено нормативным количеством эвакуационных выходов. Здание укомплектовано нормативным количеством первичных средств пожаротушения. Комплектование индивидуальными средствами защиты органов дыхания не предусмотрено нормативными документами в области пожарной безопасности. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, имеются удостоверения о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума. Разработана инструкция

о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим.

2) В ходе обследования установлено:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

С Актом обследования ознакомлен:

директор ЧУД ПО «Застава» Зинуров А. М.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,

фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;

фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,

а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«10» 06 2015г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

директор ЧУД ПО «Застава» Зинуров А. М.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,

фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы

индивидуального предпринимателя, владельца собственности,

имущества и т.п. (гражданина)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

«10» 06 2015г.

Обследование проводил:

Главный специалист ОНД по г.Казани

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Темирбулатов Р. Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» 06 2015г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



(подпись)



(подпись)



М.Л.П.*